



CHECKLISTA EGENKONTROLL BRANDSKYDD I FLERBOSTADSHUS

Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskydds-ansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på förutbestämd plats. Checklistan kan behöva kompletteras beroende på förutsättningar i den aktuella fastigheten. Komplettera gärna checklistan med checklistan ”förebyggande brandskydd i bostadsfastigheter”.

Fastighet:..... **Adress:**.....

Kontrolldatum:..... **Kontrollant:**.....

	OK	ANM	KOMMENTAR	ÅTGÄRD DATUM
1. RÖKLUCKOR				
a) Vevluckorna är väl utmärkta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Vevluckorna är lätt öppningsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Vev finns på plats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Vevriktning är utmärkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Rökluckan öppnar helt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. TRAPPHUSET				
a) Trapphuset är fritt från föremål som kan brinna eller försvåra en utrymning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Alla utrymningsvägar är fria och lätt öppningsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Nödbelysning och utrymningsskyltar fungerar och är intakta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dörrstängare till trapphusen fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Brandlarm/brandvarnare i trapphus fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Våningsplanen utmärkta i hissen och i trappan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Aktuell information finns i entrén som talar om vem som äger/förvaltar fastigheten, samt vart man vänder sig vid eventuella fel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. STIGARLEDNINGAR				
a) Luckorna är väl utmärkta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Luckorna är lätt öppningsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kranarna är motionerade och därefter stängda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Packningarna är kontrollerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



4. GARAGE, KÄLLARE OCH VIND			
a) Inget brännbart material förvaras i garaget.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Funktionskontroll av nödbelysning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Standardiserad skylt "rökning förbjuden" finns.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dörrstängare samt lås fungerar till utrymningsvägarna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Två utrymningsvägar från tvättstugan finns eller att krav på tidig detektering uppfylls.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Kontrollera ev. brandlarm/brandvarnare i källare, vind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. BRANDVÄGAR			
a) Körbanebredd minst 3 m.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Fri höjd minst 4 m.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Uppställningsplatser med minst 1 m hårdgjord yta på var sida om körbanan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Markerad med standardiserad skylt "brandväg"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Infarten till brandvägen ej blockerad och brandvägen tillgänglig i hela sin sträckning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lämpligt kontrollintervall

Den checklistebaserade egenkontrollen bör ske med ett kontrollintervall om minst en gång/kvartal. Det är dock förutsättningarna i den aktuella verksamheten som styr. Det innebär att en eller flera punkter kan behöva kontrolleras oftare.

Funktionskontroll av att rökluckor öppnar ordentligt ska ske minst en gång/år och kontrollen journalföras, antingen på denna checklista eller på annat sätt.

Tillsyn

Checklistan utgör ett s.k. *redovisande dokument* och kan därför behöva visas upp vid myndighetstillsyn av brandskyddet. Valet att använda just den här checklistan står dock användaren fritt.