RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil – Munkedal

Anslutning av automatiskt brandlarm till Räddningstjänst

Dnr:

Blankett anslutning/ändring/uppsägning

Ifylld blankett skickas till Räddningstjänsten via e-post till brandlarm@mittbohuslan.se

☐ Ny anläggning, fabrikat/modell
☐ Ändring, sändar-ID:
☐ Uppsägning, sändar-ID:

Larmförmedling sker via:

☐ Räddningstjänsten Larmavtalsnummer (*ifylls av Räddningstjänsten*):
☐ SOS Alarm AB

Kund- och anläggningsuppgifter

Anläggningsägare	Organisationsnummer	
Adress	Postadress	
Fakturadress (om annan än ovan)	Postadress (om annan än ovan)	
Referens/märkning		
E-post	Telefon	
Objektsnamn	Gatuadress	Postadress
Koordinater (SWEREF99) N= E=		Fastighetsbeteckning

Larmöverföring till Räddningstjänsten (ifylls ej vid larmöverföring till SOS)

Sändar-ID (*ifylls av räddningstjänsten)*	Sändartyp	Övervakningsintervall
Larmingång 01	Larmfunktion **AUTOMATLARM BRAND**	
Larmingång 02	Larmfunktion **FELLARM BRAND**	
Larmingång 03	Larmfunktion	
Larmingång 04	Larmfunktion	
Larmingång 05	Larmfunktion	
Larmingång 06	Larmfunktion	
Larmingång 07	Larmfunktion	
Larmingång 08	Larmfunktion	
Övervakning larmöverföring	Larmfunktion **TOTALT AVBROTT**	

Anläggningsskötare (ange minst två)

Anläggningsskötare 1	Mobilnummer	Fyrsiffrig blockeringskod
E-postadress (vid önskemål om larmutskick via e-post)		Önskat utskick via e-post enligt 1–5 nedan
Anläggningsskötare 2	Mobilnummer	Fyrsiffrig blockeringskod
E-postadress (vid önskemål om larmutskick via e-post)		Önskat utskick via e-post enligt 1–5 nedan
(Ev. anläggningsskötare 3)	Mobilnummer	Fyrsiffrig blockeringskod
E-postadress (vid ev. önskemål om larmutskick via e-post)		Önskat utskick via e-post enligt 1–5 nedan
(Ev. jourkontakt anläggningsskötare)	Mobilnummer	

Kryssa för önskemål om larmutskick via SMS till anläggningsskötare.
Redan ikryssade rutor är obligatoriska. (Även återställningar meddelas.)

☐ 1. Utlöst automatiskt brandlarm inklusive ev. sprinklerlarm
☒ 2. Fellarm från anläggning
☐ 3. Bortfall av primär larmöverföring (IP)
☐ 4. Bortfall av sekundär larmöverföring (GPRS)
☒ 5. Totalt avbrott

Godkända firmor för blockering under arbete på anläggningen

Firmanamn
Firmanamn
Firmanamn
Firmanamn
Firmanamn

Kontaktuppgifter LC Fyrbodal, dygnet runt
Telefon: 0520-305 40

Vid arbete med anläggning där den behöver ställas i prov eller blockerat läge, kontaktas Räddningstjänstens Ledningscentral (LC Fyrbodal) på telefonnummer ovan.

Samma nummer kan användas för eventuell kompletterande information vid utlöst brandlarm, till exempel att larmet orsakats av matlagning.

Vid installation, konfigurering, avprovning och driftsättning av ny larmsändare kontakta 010-161 55 42 eller växelnummer 010-161 55 00 och begär tekniksupport brandlarm.