



Innan räddningstjänsten godkänner och verkställer utryckning efter signal från anläggning med automatiskt brandlarm ska avtal upprättas som reglerar avtalsparternas inbördes åtaganden. Kund- och anläggningsuppgifter skickas via blanketten ”Anslutning automatlarm” via e-post till räddningstjänsten som därefter upprättar anslutningsavtal.

Som kund kan ni välja att ha ett separat avtal med SOS för utlarmning. Då ansvarar ni för att vederbörlig kontakt tas med dem i alla larmtekniska avseenden.

I det fall ni ansluter er direkt till räddningstjänsten så anger ni även era tekniska uppgifter i anslutningsblanketten.

### Anläggningens tekniska utformning

För att öka tillförlitligheten på brandlarmanläggningarna och minska risken för onödiga larm ska anläggningsägaren ansvara för anläggningens status och underhåll.

Grundkravet för att ansluta anläggningen till räddningstjänsten är att den är installerad och planerad enligt Brandskyddsföreningens regler för automatiskt brandlarm återgivna i aktuell version av SBF 110. Anläggningen ska vara utformad med hänsyn till verksamhetens förhållande så att onödiga larm undviks. Målsättningen ska vara att endast larm orsakade av brand ska överföras till räddningstjänsten. Detta innebär att det bör finnas teknik för larmlagring och/eller andra tekniska åtgärder för att öka tillförlitligheten i larmsignal som vidarebefordras till larmmotagaren.

### Nyckelhantering

Anläggningsägaren ansvarar för att räddningstjänsten har tillträde till de lokaler som omfattas av brandlarmet och att nödvändiga nycklar och ev. passerkort/tagg finns tillgängliga till dessa. Nycklarna hanteras enligt följande:

- Munkedal och Lysekil
  - Nyckel eller nycklar och passerkort/tagg överlämnas till räddningstjänsten som förvarar dem i säkert kassaskåp på respektive brandstation.
- Uddevalla
  - Nycklar placeras i en nyckelbox som endast räddningstjänsten har tillträde till med sin huvudnyckel. Nyckelboxen monteras på fasad vid entrén intill anläggningens centralapparat. Endast nyckelbox från någon av de leverantörer som räddningstjänsten godkänt och som räddningstjänsten i sin tur betjänar med unik huvudnyckel godkänns för nyckelförvaring. För att begränsa antalet nycklar i nyckelboxen ska huvudnyckelsystem eftersträvas.
  - Placering av nyckelbox och behovsbedömning av ytterligare nyckelbox sker i samråd med räddningstjänsten i samband med att anläggning och nyckelbox tas i bruk.

I de fall larmanläggningen betjänar ett stort antal interna verksamheter som var för sig har ett eget låssystem, ska en särskild nyckelbox för interna nycklar monteras i direkt anslutning till centralapparaten. Anläggningsägaren ska ha tillgång till denna nyckelbox och ansvara för att de nycklar som går till fastighetens interna utrymmen ständigt är uppdaterade.

## Godkända leverantörer av nyckelboxar

<p><b>KeyLink AB</b> Box 79 592 22 Vadstena</p> <p>Kontakt: Per Frödin 08-55 66 77 70</p> <p>www.keylink.se info@keylink.se</p>	<p><b>Keyprotect AB</b> Södra Vägen 56 392 39 Kalmar</p> <p>Kontakt: Anders Mikkelsen 0731-500 900</p> <p>www.keyprotect.nu a.mikkelsen@keyprotect.nu</p>
---	---

### Avgifter

Avgifterna styrs av räddningstjänstens merkostnader för administration, beredskapshållning, kontroll och återställning av larm. Avgifterna är fastlagda av respektive kommunfullmäktige och indexjusteras årligen. Vid upprättande av nytt avtal debiteras kunden en anslutningsavgift, därefter debiteras en årlig avgift. Aktuella taxor finns på [www.mittbohuslan.se](http://www.mittbohuslan.se).

Avgifter tas ut av räddningstjänsten enligt följande:

- **Anslutning- och avtalsavgift**

Avgift för nyanslutning till räddningstjänsten samt administration kring upprättande av avtal och automatlarmsunderlag samt larminstruktioner och insatskort.

- **Årsavgift**

Avgiften ska täcka det merarbete som automatlarmsanläggningen medför för räddningstjänsten och omfattar kostnader för särskild beredskap, uppföljning, nyckelhantering, intern utbildning, fördjupad orientering och kännedom om objektet, uppdatering av automatlarmsregister, larminstruktioner och insatskort.

- **Avgift vid onödigt larm**

Omfattar räddningstjänstens kostnad för uttryckning, återställning och undersökning av larmorsak i de fall larmet beror på brister i larmorganisationen eller tekniska brister i anläggningen. Faktiska larm som kan klassas som räddningstjänstuppdrag enligt 1 kap. 2 § Lagen (2003:78) om skydd mot olyckor, är kostnadsfria.